



## Consumi Nastri Anticorrosivi Consumption for Corrosion Proofing Tapes

TUBAZIONE DA RIVESTIRE  
PIPE TO BE COVERED

RIVESTIMENTO A NASTRO CON SOVRAPPOSIZIONE 50%  
TAPE COVERING WITH 50% OVERLAPPING

$\varnothing$ POLLICI $\varnothing$ INCH	DN DN	DIAMETRO ESTERNO mm EXTERNAL DIAMETER mm	LARGHEZZA NASTRO mm TAPE WIDTH mm	m NASTRO/m TUBO m tape/m tube	m <sup>2</sup> NASTRO/m <sup>2</sup> TUBO m <sup>2</sup> tape/m <sup>2</sup> tube
1"	25	33,7	30	7,1	0,21
			50	4,3	
1 1/4	32	42,4	30	8,9	0,26
			50	5,3	
1 1/2	40	48,3	30	10,2	0,3
			50	6,1	
2"	50	60,3	50	7,6	0,38
2" 1/2	60-65	76,1	50	9,6	0,48
3"	80	88,9	50	11,2	0,56
			75	7,5	
4"	100	114,3	50	14,4	0,72
			75	9,6	
5"	125	139,7	50	17,6	0,88
			75	11,7	
6"	150	168,3	50	21,2	1,06
			75	14,1	
8"	200	219,1	50	27,6	1,38
			75	18,4	
			100	13,8	
10"	250	273	50	34,4	1,72
			75	22,9	
			100	17,2	
12"	300	323,9	50	40,7	2,03
			75	27,2	
			100	20,4	
14"	350	355,6	50	44,7	2,23
			75	27,8	
			100	22,4	
16"	400	406,4	50	51,1	2,55
			75	34,1	
			100	25,6	
18"	450	457	50	57,5	2,87
			75	38,3	
			100	28,8	
20"	500	508	50	63,9	3,19
			75	42,6	
			100	35	
24"	609	610	50	76,6	3,83
			75	51,1	
			100	38,3	